



ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.06.2026 № 490
с. Еткуль

Об утверждении Программы
противоаварийной тренировки на
территории Еткульского
муниципального округа

В соответствии с Федеральными законами от 20.03.2025 года №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» №2234 от 13.11.2024г., Уставом Еткульского муниципального округа Челябинской области, и в целях обеспечения контроля за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов и координации деятельности предприятий, организаций и учреждений по вопросам организации устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса на территории Еткульского муниципального округа,

администрация Еткульского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу проведения противоаварийной тренировки на газовой котельной Еткульского муниципального округа (прилагается).
2. Отделу по связям с общественностью и информационному обеспечению администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области (Ярушин М.А.) опубликовать настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации Еткульского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Еткульского муниципального округа Челябинской области Кучерука Д.И.

Глава Еткульского
муниципального округа

Ю.В. Кузьменков

Приложение к постановлению
 администрации Еткульского
 муниципального округа
 от 05.06.2026 № 790

Программа проведения противоаварийной тренировки на газовой котельной Еткульского муниципального округа

№ п/п	Наименование	Описание
1	Тема противоаварийной тренировки	Предупреждение возникновения чрезвычайной ситуации по причине прекращения теплоснабжения в жилых домах и объектах социальной инфраструктуры в населенной пункте при низких температурах наружного воздуха из-за порыва на участке тепловой сети.
2	Цель проведения предаварийной тренировки	Формирование навыков принятия оперативных решений при ликвидации аварий в условиях низких температур, сохранение жизни и здоровья при возникновении аварийных ситуаций на тепловых сетях. Скорейшая ликвидация аварийных и нештатных ситуаций на тепловых сетях. Отработка взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами теплоэнергетики, управляющими компаниями по устранению на объектах теплоэнергетики аварии с условным порывом на участке тепловой сети.
3	Дата и время проведения противоаварийной тренировки	18.06.2026, 10:30 (время местное)
4	Место проведения предаварийной тренировки	Еткульский муниципальный округ (далее- Еткульский МО). Тренировка проводится на местах с условными действиями персонала.
5	Руководитель противоаварийной тренировки	Первый заместитель главы Еткульского муниципального округа Кучерук Д.И., начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры Еткульского муниципального округа Зорин С.И.(далее- Управление ЖКХ), руководитель теплоснабжающей организации
6	Участники противоаварийной тренировки	- ответственные сотрудники администрации ЕМО; - диспетчер «ЕДДС» администрации ЕМО; - начальник ЕОП АО «Челябкоммунэнерго» Кузнецов Д.А.
7	Условное время возникновения технологического нарушения	15.11.2026, 13:30 (время местное)
8	Порядок пользования связью	Устно, по каналам мобильной связи с сигналом в начале разговора «тренировка».
9	Устно, по каналам мобильной связи с сигналом в начале	В 10:30 часов директору ресурсоснабжающей организации поступил звонок с котельной о том,

	разговора «тренировка».	<p>что падает давление в обратном трубопроводе тепловой сети.</p> <p>Причина – порыв на участке тепловой сети от тепловой камеры на жилой дом по адресу: с.Еткуль, ул. Ленина, 5а. Температура наружного воздуха -35⁰С.</p>
10	Действия дежурного персонала котельной при возникновении аварийной ситуации	<p>Работник котельной посредством мобильной связи немедленно сообщает о падении давления в подающую магистраль руководителю ресурсоснабжающей организации.</p> <p>В случае резкого снижения давления работник котельной согласовывает остановку технологического оборудования котельной с руководителем ресурсоснабжающей организации. Руководитель ресурсоснабжающей организации посредством мобильной связи немедленно сообщает:</p> <p>Первому заместителю главы Еткульского МО Кучеруку Д.И. и Начальнику Управления ЖКХ Зорину С.И.</p>
11	Действия администрации Еткульского МО:	<p>-организовать заседание КЧС Еткульского муниципального округа с участием руководителей теплоснабжающей организации, первого заместителя главы Еткульского МО Кучерука Д.И., начальника Управления ЖКХ Зорина С.И.- для принятия оперативных решений по предотвращению возникновения «ЧС» по причине размораживания тепловой трассы и системы отопления в жилищном фонде;</p> <p>-ввести на территории Еткульского муниципального района режим повышенной готовности, в случае ухудшения обстановки – режим чрезвычайной ситуации;</p> <p>-организовать работу по подготовке пункта временного размещения, обеспечить питанием и средствами первой необходимости;</p> <p>-проинформировать население о создавшейся ситуации, довести информацию о готовности к размещению граждан в пункте временного размещения.</p> <p>Информация о принятых решениях и выполненных действиях администрации передается нештатному дежурному администрации Еткульского МО в оперативном режиме в течении всего времени до устранения аварийной ситуации.</p>
12	Действия персонала теплоснабжающей организации:	<p>Незамедлительно организовать работу по выявлению причины аварии (выявление участка порыва тепловой сети):</p> <p>-оформить наряд-допуск на производство аварийных ремонтных работ;</p> <p>-организовать работы по обнаружению аварийного участка тепловой сети;</p> <p>-отключение повреждения от тепло магистрали провести секционирующими задвижками сначала</p>

		<p>от места повреждения, а затем секционирующими задвижками после места прохождения;</p> <p>-организовать работы по устранению порыва участка тепловой сети и замене аварийного участка;</p> <p>-закончить ремонтные работы по устранению порыва участка и замене аварийного участка;</p> <p>-при получении информации об устранении аварии и восстановлении участка тепловой сети магистрального трубопровода, организовать работу котельной по нормальной схеме и постоянной циркуляции теплоносителя с требуемыми параметрами, открыть задвижки на подающем и обратном трубопроводах, осуществить постепенное подключение объектов к тепловой сети.</p> <p>Осуществлять проверку работы систем отопления.</p> <p>- Информацию о принимаемых мерах по восстановлению теплоснабжения потребителей, передавать главе Еткульского МО, нештатному дежурному администрации Еткульского МО.</p>
--	--	---

Оценка действий участников тренировки оценивается руководителем тренировки. Основным критерием при оценки тренировки является правильность действий участников тренировки.