

Фактический адрес: 456550, Россия, Челябинская область,
г. Коркино, ул. 9 Января, дом № 25
Тел./факс (8-35152) 3-88-17
E-mail: filial-korkino@chel.su-net.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AK95.
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных
лиц 15 августа 2016 года

Р/с 40501810565772200002 УФК по Челябинской области
Отделение Челябинск г. Челябинск
ИНН 7451216566 КПП 743043001 БИК 047501001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1434 от 24 апреля 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Еткульский районный водоканал"
2. Юридический адрес: Челябинская область, Еткульский район, с. Еткуль, ул. Первомайская, 32 А
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая
4. Место отбора: ООО "Еткульский районный водоканал", водоразборная колонка, ул. Кирова, 83, с. Еткуль
(со слов заказчика)
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 21.04.2020 09:20
Ф.И.О., должность: Мельник Ю.В., начальник очистных сооружений ООО "ЕРВ"
Условия доставки: Отбор и доставка проб проведена Заказчиком, ИЛЦ не несёт ответственность за
соответствие отбора и условий транспортирования проб требованиям НД.
Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.04.2020 12:40
6. Дополнительные сведения: Акт приёма-передачи № 1434 от 21.04.2020
Производственный контроль, договор № Ет-К-3 от 14.01.2020
Результаты испытаний относятся к предоставленному заказчиком образцу
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения."
8. Код образца (пробы): БЛ.СГЛ.20.1434 КГ 9
9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности
МУК 4.2.1018-01 Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-
микробиологический анализ питьевой воды
10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации, дата	Срок действия
1	Весы лабораторные ВМ 153 М	833817	36468-07	№ 20781/2019 от 04.06.2019	03.06.2020
2	Водяная баня УТ-4304Е	№310559	-	Аттестат № 46/249- 11/18 от 08.11.2018	07.11.2020
3	Манометр ОБМ1-100	1387043	1778-63	№ К-120/20 от 17.02.2020	16.02.2021
4	Манометр ЭКМ-1У	106935	4041-74	№ К-117/20 от 17.02.2020	16.02.2021

стр. 1 из 2

Протокол № 1434 распечатан 24.04.2020

Результаты относятся к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
Заявление ИЛЦ об ограничении ответственности: в случае отбора проб (образцов) Заявителем ИЛЦ не несет ответственность за отбор
проб, условия транспортировки, информацию, представленную Заявителем в документах на отбор проб.

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации, дата	Срок действия
5	pH-метр pH-150 МИ с электродом стеклянным комбинированным ЭСК 10603/7, № 04708	4843	29671-09	№ 43823/2019 от 15.10.2019	14.10.2020
6	Термометр стеклянный ртутный электроконтактный ТПК	974	4478-92	Знак поверки в паспорте №174 от 27.08.2018	26.08.2022
7	Термометр цифровой Testo-174T	37021596/512	47603-11	№ 2651/2020 от 20.01.2020	19.01.2021
8	Термометр цифровой карманный Checktemp	№ 11E46B	23043-07	№ 22942/2019 от 19.06.2019	18.06.2020
9	Термостат с водяной рубашкой ЗЦ-1125M	2109	-	Аттестат № 46/157-05/19 от 20.05.2019	19.05.2020
10	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 "ЗОМЗ"	№1470252	32672-06	№ 26758/2018 от 23.07.2018	22.07.2020

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: 456550, Россия, Челябинская область, г. Коркино, ул. 9 Января, дом № 25

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 21.04.2020 13:35					
Регистрационный номер пробы в журнале 1434					
дата начала испытаний 21.04.2020 13:40 дата выдачи результата 21.04.2020 15:31					
1	Запах при 20 градусах С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
2	Мутность	мг/дм3	1,24±0,25	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2
4	Цветность	градус	5,0±1,4	не более 20	ГОСТ 31868-2012 п. 5
Ф.И.О., должность лица, ответственного за проведение испытаний: заведующий лабораторией - врач-лаборант Бирюкова А. В.					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 21.04.2020 13:15					
Регистрационный номер пробы в журнале 1434					
дата начала испытаний 21.04.2020 14:20 дата выдачи результата 24.04.2020 09:36					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01, п.8.1
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п.8.3
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п.8.3
Ф.И.О., должность лица, ответственного за проведение испытаний: заведующий лабораторией - врач-бактериолог Осинцева С. А.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Грошева Т. П., помощник врача по общей гигиене

Инженер санитарно-гигиенической лаборатории

Ю.Е. Чучева



"24" 04 2020

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области
в городе Коркино и городе Еманжелинске, Еткульском районе»

Испытательный Лабораторный Центр

Фактический адрес: 456550, Россия, Челябинская область,
г. Коркино, ул. 9 Января, дом № 25
Тел./факс (8-35152) 3-88-17
E-mail: filial-korkino@chel.su.net.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AK95.
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных
лиц 15 августа 2016 года

Р/с 40501810565772200002 УФК по Челябинской области
Отделение Челябинск г. Челябинск
ИНН 7451216566 КПП 743043001 БИК 047501001

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 1435 от 24 апреля 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Еткульский районный водоканал"

2. Юридический адрес: Челябинская область, Еткульский район, с. Еткуль, ул. Первомайская, 32 А

3. Наименование образца (пробы): вода питьевая

4. Место отбора: ООО "Еткульский районный водоканал", водоразборная колонка, ул. Комсомольская, 20, с. Еткуль, (со слов заказчика)

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 21.04.2020 09:50

Ф.И.О., должность: Мельник Ю.В., начальник очистных сооружений ООО "ЕРВ"

Условия доставки: Отбор и доставка проб проведена Заказчиком, ИЛЦ не несёт ответственность за соответствие отбора и условий транспортирования проб требованиям НД.

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.04.2020 12:40

6. Дополнительные сведения: Акт приёма-передачи № 1435 от 21.04.2020

Производственный контроль, договор № Ет-К-3 от 14.01.2020

Результаты испытаний относятся к предоставленному заказчиком образцу

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."

8. Код образца (пробы): БЛ.СГЛ.20.1435 КГ 9

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности

МУК 4.2.1018-01 Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации, дата	Срок действия
1	Весы лабораторные ВМ 153 М	833817	36468-07	№ 20781/2019 от 04.06.2019	03.06.2020
2	Водяная баня УТ-4304Е	№310559	-	Аттестат № 46/249-11/18 от 08.11.2018	07.11.2020
3	Манометр ОБМ1-100	1387043	1778-63	№ К-120/20 от 17.02.2020	16.02.2021
4	Манометр ЭКМ-1У	106935	4041-74	№ К-117/20 от 17.02.2020	16.02.2021

Протокол № 1435 распечатан 24.04.2020

стр. 1 из 2

Результаты относятся к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Заявление ИЛЦ об ограничении ответственности: в случае отбора проб (образцов) Заявителем ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб, условия транспортировки, информацию, представленную Заявителем в документах на отбор проб.

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации, дата	Срок действия
5	pH-метр pH-150 МИ с электродом стеклянным комбинированным ЭСК 10603/7, № 04708	4843	29671-09	№ 43823/2019 от 15.10.2019	14.10.2020
6	Термометр стеклянный ртутный электроконтактный ТПК	974	4478-92	Знак поверки в паспорте №174 от 27.08.2018	26.08.2022
7	Термометр цифровой Testo-174T	37021596/512	47603-11	№ 2651/2020 от 20.01.2020	19.01.2021
8	Термометр цифровой карманный Checktemp	№ 11E46B	23043-07	№ 22942/2019 от 19.06.2019	18.06.2020
9	Термостат с водяной рубашкой 3Ц-1125M	2109	-	Аттестат № 46/157-05/19 от 20.05.2019	19.05.2020
10	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 "ЗОМЗ"	№1470252	32672-06	№ 26758/2018 от 23.07.2018	22.07.2020

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: 456550, Россия, Челябинская область, г. Коркино, ул. 9 Января, дом № 25


13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 21.04.2020 13:35					
Регистрационный номер пробы в журнале 1435					
дата начала испытаний 21.04.2020 13:40 дата выдачи результата 21.04.2020 15:30					
1	Запах при 20 градусах С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
2	Мутность	мг/дм ³	1,21±0,24	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2
4	Цветность	градус	5,0±1,6	не более 20	ГОСТ 31868-2012 п. 5
Ф.И.О., должность лица, ответственного за проведение испытаний: заведующий лабораторией - врач-лаборант					
Бирюкова А. В.					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 21.04.2020 13:15					
Регистрационный номер пробы в журнале 1435					
дата начала испытаний 21.04.2020 14:20 дата выдачи результата 24.04.2020 09:37					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01, п.8.1
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п.8.3
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п.8.3
Ф.И.О., должность лица, ответственного за проведение испытаний: заведующий лабораторией - врач-бактериолог					
Осинцева С. А.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Грошева Т. П., помощник врача по общей гигиене

Инженер санитарно-гигиенической лаборатории

Ю.Е. Чучева



"24" 04 2020

Фактический адрес: 456550, Россия, Челябинская область,
г. Коркино, ул. 9 Января, дом № 25
Тел./факс (8-35152) 3-88-17
E-mail: filial-korkino@chel.surnet.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AK95.
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных
лиц 15 августа 2016 года

Р/с 40501810565772200002 УФК по Челябинской области
Отделение Челябинск г. Челябинск
ИНН 7451216566 КПП 743043001 БИК 047501001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1433 от 24 апреля 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Еткульский районный водоканал"

2. Юридический адрес: Челябинская область, Еткульский район, с. Еткуль, ул. Первомайская, 32 А

3. Наименование образца (пробы): вода питьевая

4. Место отбора: ООО "Еткульский районный водоканал", в/кран, ул. Новая, 6 Ж, с. Еткуль
(со слов заказчика)

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 21.04.2020 09:00

Ф.И.О., должность: Мельник Ю.В., начальник очистных сооружений ООО "ЕРВ"

Условия доставки: Отбор и доставка проб проведена Заказчиком, ИЛЦ не несёт ответственность за
соответствие отбора и условий транспортирования проб требованиям НД.

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.04.2020 12:40

6. Дополнительные сведения: Акт приёма-передачи № 1433 от 21.04.2020
Производственный контроль, договор № Ет-К-3 от 14.01.2020
Результаты испытаний относятся к предоставленному заказчиком образцу

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."

8. Код образца (пробы): БЛ.СГЛ.20.1433 КГ 9

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности
МУК 4.2.1018-01 Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации, дата	Срок действия
1	Весы лабораторные ВМ 153 М	833817	36468-07	№ 20781/2019 от 04.06.2019	03.06.2020
2	Водяная баня УТ-4304Е	№310559	-	Аттестат № 46/249-11/18 от 08.11.2018	07.11.2020
3	Манометр ОБМ1-100	1387043	1778-63	№ К-120/20 от 17.02.2020	16.02.2021
4	Манометр ЭКМ-1У	106935	4041-74	№ К-117/20 от 17.02.2020	16.02.2021

Протокол № 1433 распечатан 24.04.2020

стр. 1 из 2

Результаты относятся к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Заявление ИЛЦ об ограничении ответственности: в случае отбора проб (образцов) Заявителем ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб, условия транспортировки, информацию, представленную Заявителем в документах на отбор проб.

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации, дата	Срок действия
5	pH-метр pH-150 МИ с электродом стеклянным комбинированным ЭСК 10603/7, № 04708	4843	29671-09	№ 43823/2019 от 15.10.2019	14.10.2020
6	Термометр стеклянный ртутный электроконтактный ТПК	974	4478-92	Знак поверки в паспорте №174 от 27.08.2018	26.08.2022
7	Термометр цифровой Testo-174T	37021596/512	47603-11	№ 2651/2020 от 20.01.2020	19.01.2021
8	Термометр цифровой карманный Checktemp	№ 11E46B	23043-07	№ 22942/2019 от 19.06.2019	18.06.2020
9	Термостат с водяной рубашкой ЗЦ-1125M	2109	-	Аттестат № 46/157-05/19 от 20.05.2019	19.05.2020
10	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 "ЗОМЗ"	№1470252	32672-06	№ 26758/2018 от 23.07.2018	22.07.2020

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: 456550, Россия, Челябинская область, г. Коркино, ул. 9 Января, дом № 25

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 21.04.2020 13:35					
Регистрационный номер пробы в журнале 1433					
дата начала испытаний 21.04.2020 13:40 дата выдачи результата 21.04.2020 15:32					
1	Запах при 20 градусах С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
2	Мутность	мг/дм ³	1,26±0,25	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2
4	Цветность	градус	6,0±1,7	не более 20	ГОСТ 31868-2012 п. 5
Ф.И.О., должность лица, ответственного за проведение испытаний: заведующий лабораторией - врач-лаборант Бирюкова А. В.					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 21.04.2020 13:15					
Регистрационный номер пробы в журнале 1433					
дата начала испытаний 21.04.2020 14:20 дата выдачи результата 24.04.2020 09:33					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01, п.8.1
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п.8.3
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п.8.3
Ф.И.О., должность лица, ответственного за проведение испытаний: заведующий лабораторией - врач-бактериолог Осинцева С. А.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Грошева Т. П., помощник врача по общей гигиене

Инженер санитарно-гигиенической лаборатории



Ю.Е. Чучева

"24" апр 2020

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»
в городе Коркино и городе Еманжелинске, Еткульском районе»

Испытательный Лабораторный Центр

Фактический адрес: 456550, Россия, Челябинская область,
г. Коркино, ул. 9 Января, дом № 25
Тел./факс (8-35152) 3-88-17
E-mail: filial-korkino@chel.surnet.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AK95
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных
лиц 15 августа 2016 года

Р/с 40501810565772200002 УФК по Челябинской области
Отделение Челябинск г. Челябинск
ИНН 7451216566 КПП 743043001 БИК 047501001

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 1900 от 2 июня 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Еткульский районный водоканал"
2. Юридический адрес: Челябинская область, Еткульский район, с. Еткуль, ул. Первомайская, 32 А
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая
4. Место отбора: ООО "Еткульский районный водоканал", в/кран, ул. Новая, 6 Ж, с. Еткуль, (со слов заказчика)
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 27.05.2020 10:45
Ф.И.О., должность: Мельник Ю.В., начальник очистных сооружений ООО "ЕРВ"
Условия доставки: Отбор и доставка проб проведена Заказчиком, ИЛЦ не несёт ответственность за соответствие отбора и условий транспортирования проб требованиям НД.
Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.05.2020 12:00
6. Дополнительные сведения: Акт приёма-передачи № 1900 от 27.05.2020
Производственный контроль, договор № Ет-К-3 от 14.01.2020
Результаты испытаний относятся к предоставленному заказчиком образцу
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."
8. Код образца (пробы): БЛ.СГЛ.20.1900 КГ 9
9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности
МУК 4.2.1018-01 Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации, дата	Срок действия
1	Весы лабораторные ВМ 153 М	833817	36468-07	№ 19326/2020 от 18.05.2020	17.05.2021
2	Водяная баня УТ-4304Е	№310559	-	Аттестат № 46/249-11/18 от 08.11.2018	07.11.2020
3	Манометр ОБМ1-100	1387043	1778-63	№ К-120/20 от 17.02.2020	16.02.2021
4	Манометр ЭКМ-1У	106935	4041-74	№ К-117/20 от 17.02.2020	16.02.2021

Протокол № 1900 распечатан 02.06.2020

стр. 1 из 2

Результаты относятся к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Заявление ИЛЦ об ограничении ответственности: в случае отбора проб (образцов) Заявителем ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб, условия транспортировки, информацию, представленную Заявителем в документах на отбор проб.

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации, дата	Срок действия
5	pH-метр pH-150 МИ с электродом стеклянным комбинированным ЭСК 10603/7, № 04708	4843	29671-09	№ 43823/2019 от 15.10.2019	14.10.2020
6	Термометр стеклянный ртутный электроконтактный ТПК	974	4478-92	Знак поверки в паспорте №174 от 27.08.2018	26.08.2022
7	Термометр цифровой Testo-174T	37021596/512	47603-11	№ 2651/2020 от 20.01.2020	19.01.2021
8	Термостат с водяной рубашкой 3Ц-1125М	2109	-	Аттестат № 46/103-05/20 от 19.05.2020	18.05.2021
9	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 "ЗОМЗ"	№1470252	32672-06	№ 26758/2018 от 23.07.2018	22.07.2020
10	Цифровой термометр Checktemp	№2021	23043-07	знак поверки в паспорте № 153 от 31.10.2019	30.10.2020

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: 456550, Россия, Челябинская область, г. Коркино, ул. 9 Января, дом № 25

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 27.05.2020 13:05					
Регистрационный номер пробы в журнале 1900					
дата начала испытаний 27.05.2020 13:10 дата выдачи результата 28.05.2020 09:59					
1	Запах при 20 градусах С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
2	Мутность	мг/дм ³	6,13±1,20	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
3	Привкус	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2
4	Цветность	градус	5,0±1,4	не более 20	ГОСТ 31868-2012 п. 5
Ф.И.О., должность лица, ответственного за проведение испытаний: заведующий лабораторией - врач-лаборант Бирюкова А. В.					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 27.05.2020 12:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 1900					
дата начала испытаний 27.05.2020 13:50 дата выдачи результата 29.05.2020 14:07					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01, п.8.1
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п.8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п.8.2
Ф.И.О., должность лица, ответственного за проведение испытаний: заведующий лабораторией - врач-бактериолог Осинцева С. А.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Грошева Т. П., помощник врача по общей гигиене

Заведующий отделом организации лабораторной деятельности, Руководитель ИЛЦ

м.п.

А. В. Бирюкова

" 02 " 06 2020

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»
в городе Коркино и городе Еманжелинске, Еткульском районе

Испытательный Лабораторный Центр

Фактический адрес: 456550, Россия, Челябинская область,
г. Коркино, ул. 9 Января, дом № 25
Тел./факс (8-35152) 3-88-17
E-mail: filial-korkino@chel.surnet.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AK95.
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных
лиц 15 августа 2016 года

Р/с 40501810565772200002 УФК по Челябинской области
Отделение Челябинск г. Челябинск
ИНН 7451216566 КПП 743043001 БИК 047501001

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 1899 от 2 июня 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Еткульский районный водоканал"

2. Юридический адрес: Челябинская область, Еткульский район, с. Еткуль, ул. Первомайская, 32 А

3. Наименование образца (пробы): вода питьевая

4. Место отбора: ООО "Еткульский районный водоканал", водоразборная колонка, ул. Комсомольская, 20, с. Еткуль, (со слов заказчика)

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 27.05.2020 10:20

Ф.И.О., должность: Мельник Ю.В., начальник очистных сооружений ООО "ЕРВ"

Условия доставки: Отбор и доставка проб проведена Заказчиком, ИЛЦ не несёт ответственность за соответствие отбора и условий транспортирования проб требованиям НД.

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.05.2020 12:00

6. Дополнительные сведения: Акт приёма-передачи № 1899 от 27.05.2020
Производственный контроль, договор № Ет-К-3 от 14.01.2020
Результаты испытаний относятся к предоставленному заказчиком образцу

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."

8. Код образца (пробы): БЛ.СГЛ.20.1899 КГ 9

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности
МУК 4.2.1018-01 Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации, дата	Срок действия
1	Весы лабораторные ВМ 153 М	833817	36468-07	№ 19326/2020 от 18.05.2020	17.05.2021
2	Водяная баня УТ-4304Е	№310559	-	Аттестат № 46/249-11/18 от 08.11.2018	07.11.2020
3	Манометр ОБМ1-100	1387043	1778-63	№ К-120/20 от 17.02.2020	16.02.2021
4	Манометр ЭКМ-1У	106935	4041-74	№ К-117/20 от 17.02.2020	16.02.2021

Протокол № 1899 распечатан 02.06.2020

стр. 1 из 2

Результаты относятся к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Заявление ИЛЦ об ограничении ответственности: в случае отбора проб (образцов) Заявителем ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб, условия транспортировки, информацию, представленную Заявителем в документах на отбор проб.

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации, дата	Срок действия
5	pH-метр pH-150 МИ с электродом стеклянным комбинированным ЭСК 10603/7, № 04708	4843	29671-09	№ 43823/2019 от 15.10.2019	14.10.2020
6	Термометр стеклянный ртутный электроконтактный ТПК	974	4478-92	Знак поверки в паспорте №174 от 27.08.2018	26.08.2022
7	Термометр цифровой Testo-174T	37021596/512	47603-11	№ 2651/2020 от 20.01.2020	19.01.2021
8	Термостат с водяной рубашкой ЗЦ-1125М	2109	-	Аттестат № 46/103-05/20 от 19.05.2020	18.05.2021
9	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 "ЗОМЗ"	№1470252	32672-06	№ 26758/2018 от 23.07.2018	22.07.2020
10	Цифровой термометр Checktemp	№2021	23043-07	знак поверки в паспорте № 153 от 31.10.2019	30.10.2020

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: 456550, Россия, Челябинская область, г. Коркино, ул. 9 Января, дом № 25

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 27.05.2020 13:05 Регистрационный номер пробы в журнале 1899 дата начала испытаний 27.05.2020 13:10 дата выдачи результата 28.05.2020 09:59					
1	Запах при 20 градусах С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
2	Мутность	мг/дм3	5,56±1,10	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
3	Привкус	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2
4	Цветность	градус	5,0±1,4	не более 20	ГОСТ 31868-2012 п. 5
Ф.И.О., должность лица, ответственного за проведение испытаний: заведующий лабораторией - врач-лаборант Бирюкова А. В.					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 27.05.2020 12:10 Регистрационный номер пробы в журнале 1899 дата начала испытаний 27.05.2020 13:50 дата выдачи результата 29.05.2020 14:06					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01, п.8.1
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п.8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п.8.2
Ф.И.О., должность лица, ответственного за проведение испытаний: заведующий лабораторией - врач-бактериолог Осинцева С. А.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Грошева Т. П., помощник врача по общей гигиене

Заведующий отделом организации
лабораторной деятельности, Руководитель ИЛЦ

М.П.

А. В. Бирюкова

" 02 " 06 2020

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»)
 Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Коркино и городе Еманжелинске, Еткульском районе»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 454048, РФ, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 73
 Фактический адрес: 456550, область Челябинская, район Коркинский,
 город Коркино, улица 9 Января, дом 25
 Телефон: 835152 38817; Факс: 835152 38817
 Сайт: <http://www.fbuz-74.ru>; E-mail: filial-korkino@chel.sumer.ru
 ОКПО 75432102, ОГРН 1057423520560
 ИНН/КПП 7451216566 / 743043001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
 аккредитованных лиц RA.RU.710037
 Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице
 13.05.2015

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель технического директора Органа инспекции
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской
 области» Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
 Челябинской области в городе Коркино и городе
 Еманжелинске, Еткульском районе»



Серикова Л.И.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1899

Заключение составлено 10 июня 2020 г.

1. Объект экспертизы: вода питьевая
2. Цель экспертизы: установление соответствия (несоответствия) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."
3. Основание для проведения экспертизы: договор № Ет-К-3 от 14.01.2020
4. Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель): ООО "Еткульский районный водоканал" Челябинская область, Еткульский район, с. Еткуль, ул. Первомайская, 32 А
5. Место, время и дата отбора: ООО "Еткульский районный водоканал", Челябинская область, Еткульский район, с. Еткуль, ул. Первомайская, 32 А, водоразборная колонка, ул. Комсомольская, 20, с. Еткуль 27.05.2020 10:20. Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.05.2020 12:00. Отбор и доставка пробы проведены Заказчиком.
6. НД на отбор: -
7. Образец (пробу) отобрал(а): Мельник Ю.В., начальник очистных сооружений ООО "ЕРВ"
8. ИЛЦ, выполнивший испытания: Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Коркино и городе Еманжелинске, Еткульском районе", 456550, Россия, Челябинская область, г. Коркино, ул. 9 Января, дом № 25; Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AK95, Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15 августа 2016 года.

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 1899 от 2 июня 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 1899 "вода питьевая" не соответствует требованиям п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения." по показателю Мутность (по каолину).

Экспертное заключение составил(а):


Врач по гигиене детей и подростков _____



Шевченко О. П.

Экспертное заключение проверил(а):

Заместитель технического директора _____



Дорфман Л. З.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»
в городе Коркино и городе Еманжелинске, Еткульском районе

Испытательный Лабораторный Центр

Фактический адрес: 456550, Россия, Челябинская область,
г. Коркино, ул. 9 Января, дом № 25
Тел./факс (8-35152) 3-88-17
E-mail: filial_korkino@chel.surnet.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AK95.
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных
лиц 15 августа 2016 года

Р/с 40501810565772200002 УФК по Челябинской области
Отделение Челябинск г. Челябинск
ИНН 7451216566 КПП 743043001 БИК 047501001

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 1898 от 2 июня 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Еткульский районный водоканал"
2. Юридический адрес: Челябинская область, Еткульский район, с. Еткуль, ул. Первомайская, 32 А
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая
4. Место отбора: ООО "Еткульский районный водоканал", водоразборная колонка, ул. Кирова, 83, с. Еткуль, (со слов заказчика)
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 27.05.2020 10:00
Ф.И.О., должность: Мельник Ю.В., начальник очистных сооружений ООО "ЕРВ"
Условия доставки: Отбор и доставка проб проведена Заказчиком, ИЛЦ не несёт ответственность за соответствие отбора и условий транспортирования проб требованиям НД.
Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.05.2020 12:00
6. Дополнительные сведения: Акт приёма-передачи № 1898 от 27.05.2020
Производственный контроль, договор № Ет-К-3 от 14.01.2020
Результаты испытаний относятся к предоставленному заказчиком образцу
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."
8. Код образца (пробы): БЛ.СГЛ.20.1898 КГ 9
9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности
МУК 4.2.1018-01 Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации, дата	Срок действия
1	Весы лабораторные ВМ 153 М	833817	36468-07	№ 19326/2020 от 18.05.2020	17.05.2021
2	Водяная баня УТ-4304Е	№310559	-	Аттестат № 46/249-11/18 от 08.11.2018	07.11.2020
3	Манометр ОБМ1-100	1387043	1778-63	№ К-120/20 от 17.02.2020	16.02.2021
4	Манометр ЭКМ-1У	106935	4041-74	№ К-117/20 от 17.02.2020	16.02.2021

Протокол № 1898 распечатан 02.06.2020

стр. 1 из 2

Результаты относятся к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Заявление ИЛЦ об ограничении ответственности: в случае отбора проб (образцов) Заявителем ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб, условия транспортировки, информацию, представленную Заявителем в документах на отбор проб.

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации, дата	Срок действия
5	pH-метр pH-150 МИ с электродом стеклянным комбинированным ЭСК 10603/7, № 04708	4843	29671-09	№ 43823/2019 от 15.10.2019	14.10.2020
6	Термометр стеклянный ртутный электроконтактный ТПК	974	4478-92	Знак поверки в паспорте №174 от 27.08.2018	26.08.2022
7	Термометр цифровой Testo-174T	37021596/512	47603-11	№ 2651/2020 от 20.01.2020	19.01.2021
8	Термостат с водяной рубашкой ЗЦ-1125М	2109	-	Аттестат № 46/103-05/20 от 19.05.2020	18.05.2021
9	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 "ЗОМЗ"	№1470252	32672-06	№ 26758/2018 от 23.07.2018	22.07.2020
10	Цифровой термометр Checktemp	№2021	23043-07	знак поверки в паспорте № 153 от 31.10.2019	30.10.2020

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: 456550, Россия, Челябинская область, г. Коркино, ул. 9 Января, дом № 25

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 27.05.2020 12:30 Регистрационный номер пробы в журнале 1898 дата начала испытаний 27.05.2020 12:30 дата выдачи результата 28.05.2020 09:59					
1	Запах при 20 градусах С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
2	Мутность	мг/дм ³	6,0±1,1	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
3	Привкус	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2
4	Цветность	градус	5,0±1,4	не более 20	ГОСТ 31868-2012 п. 5
Ф.И.О., должность лица, ответственного за проведение испытаний: заведующий лабораторией - врач-лаборант Бирюкова А. В.					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 27.05.2020 12:10 Регистрационный номер пробы в журнале 1898 дата начала испытаний 27.05.2020 13:50 дата выдачи результата 29.05.2020 14:03					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01, п.8.1
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п.8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п.8.2
Ф.И.О., должность лица, ответственного за проведение испытаний: заведующий лабораторией - врач-бактериолог Осинцева С. А.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Грошева Т. П., помощник врача по общей гигиене

Заведующий отделом организации
лабораторной деятельности, Руководитель ИЛЦ

м.п.

А. В. Бирюкова

" 02 " 06 2020

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»)
 Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Коркино и городе Еманжелинске, Еткульском районе»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 454048, РФ, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 73
 Фактический адрес: 456550, область Челябинская, район Коркинский,
 город Коркино, улица 9 Января, дом 25
 Телефон: 835152 38817; Факс: 835152 38817
 Сайт: <http://www.fbuz-74.ru>; E-mail: filial-korkino@chel.sumet.ru
 ОКПО 75432102, ОГРН 1057423520560
 ИНН/КПП 7451216566 / 743043001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
 аккредитованных лиц RA.RU.710037
 Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице
 13.05.2015

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель технического директора Органа инспекции
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской
 области» Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
 Челябинской области в городе Коркино и городе
 Еманжелинске, Еткульском районе»



Серикова Л.И.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1898

Заключение составлено 10 июня 2020 г.

1. Объект экспертизы: вода питьевая
2. Цель экспертизы: установление соответствия (несоответствия) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."
3. Основание для проведения экспертизы: договор № Ет-К-3 от 14.01.2020
4. Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель): ООО "Еткульский районный водоканал" Челябинская область, Еткульский район, с. Еткуль, ул. Первомайская, 32 А
5. Место, время и дата отбора: ООО "Еткульский районный водоканал", водоразборная колонка, ул. Кирова, 83, с. Еткуль
 27.05.2020 10:00. Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.05.2020 12:00. Отбор и доставка пробы проведены Заказчиком.
6. НД на отбор: -
7. Образец (пробу) отобрал(а): Мельник Ю.В., начальник очистных сооружений ООО "ЕРВ"
8. ИЛЦ, выполнивший испытания: Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Коркино и городе Еманжелинске, Еткульском районе", 456550, Россия, Челябинская область, г. Коркино, ул. 9 Января, дом № 25; Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AK95, Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15 августа 2016 года.

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 1898 от 2 июня 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 1898 "вода питьевая" не соответствует требованиям п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения." по показателю Мутность (по каолину).

Экспертное заключение составил(а):

Врач по гигиене детей и подростков



Шевченко О. П.

Экспертное заключение проверил(а):

Заместитель технического директора



Дорфман Л. З.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»
в городе Коркино и городе Еманжелинске, Еткульском районе»

Испытательный Лабораторный Центр

Фактический адрес: 456550, Россия, Челябинская область,
г. Коркино, ул. 9 Января, дом № 25
Тел./факс (8-35152) 3-88-17
E-mail: filial-korkino@chel.surnet.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AK95.
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных
лиц 15 августа 2016 года

Р/с 40501810565772200002 УФК по Челябинской области
Отделение Челябинск г. Челябинск
ИНН 7451216566 КПП 743043001 БИК 047501001

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 2102 от 18 июня 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Еткульский районный водоканал"

2. Юридический адрес: Челябинская область, Еткульский район, с. Еткуль, ул. Первомайская, 32 А

3. Наименование образца (пробы): вода питьевая

4. Место отбора: ООО "Еткульский районный водоканал", водоразборная колонка, ул. Кирова, 83, с. Еткуль
(со слов заказчика)

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 16.06.2020 08:15

Ф.И.О., должность: Мельник Ю.В., начальник очистных сооружений ООО "ЕРВ"

Условия доставки: Отбор и доставка проб проведена Заказчиком, ИЛЦ не несёт ответственность за
соответствие отбора и условий транспортирования проб требованиям НД.

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.06.2020 12:00

6. Дополнительные сведения: Акт приёма-передачи № 2102 от 16.06.2020

Производственный контроль, договор № Ет-К-3 от 14.01.2020

Результаты испытаний относятся к предоставленному заказчиком образцу

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения."

8. Код образца (пробы): БЛ.СГЛ.20.2102 КГ 9

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ Р 57164-20161 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности

МУК 4.2.1018-01 Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-
микробиологический анализ питьевой воды

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации, дата	Срок действия
1	Весы лабораторные ВМ 153 М	833817	36468-07	№ 19326/2020 от 18.05.2020	17.05.2021
2	Водяная баня УТ-4304Е	№310559	-	Аттестат № 46/249- 11/18 от 08.11.2018	07.11.2020
3	Манометр ОБМ1-100	1387043	1778-63	№ К-120/20 от 17.02.2020	16.02.2021
4	Манометр ЭКМ-1У	106935	4041-74	№ К-117/20 от 17.02.2020	16.02.2021

Протокол № 2102 распечатан 18.06.2020

стр. 1 из 2

Результаты относятся к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Заявление ИЛЦ об ограничении ответственности: в случае отбора проб (образцов) Заявителем ИЛЦ не несет ответственность за отбор
проб, условия транспортировки, информацию, представленную Заявителем в документах на отбор проб.

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации, дата	Срок действия
5	pH-метр pH-150 МИ с электродом стеклянным комбинированным ЭСК 10603/7, № 04708	4843	29671-09	№ 43823/2019 от 15.10.2019	14.10.2020
6	Термометр стеклянный ртутный электроконтактный ТПК	974	4478-92	Знак поверки в паспорте №174 от 27.08.2018	26.08.2022
7	Термометр цифровой Testo-174T	37021596/512	47603-11	№ 2651/2020 от 20.01.2020	19.01.2021
8	Термостат с водяной рубашкой 3Ц-1125М	2109	-	Аттестат № 46/103-05/20 от 19.05.2020	18.05.2021
9	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 "ЗОМЗ"	№1470252	32672-06	№ 26758/2018 от 23.07.2018	22.07.2020
10	Цифровой термометр Checktemp	№2021	23043-07	знак поверки в паспорте № 153 от 31.10.2019	30.10.2020

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: 456550, Россия, Челябинская область, г. Коркино, ул. 9 Января, дом № 25

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 16.06.2020 13:25					
Регистрационный номер пробы в журнале 2102					
дата начала испытаний 16.06.2020 13:30 дата выдачи результата 18.06.2020 10:17					
1	Запах при 20 градусах С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
2	Мутность	мг/дм ³	0,69±0,14	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
3	Привкус	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2
4	Цветность	градус	4,0±1,2	не более 20	ГОСТ 31868-2012 п. 5
Ф.И.О., должность лица, ответственного за проведение испытаний: заведующий лабораторией - врач-лаборант Бирюкова А. В.					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 16.06.2020 12:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 2102					
дата начала испытаний 16.06.2020 12:50 дата выдачи результата 17.06.2020 14:16					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01, п.8.1
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п.8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п.8.2
Ф.И.О., должность лица, ответственного за проведение испытаний: заведующий лабораторией - врач-бактериолог Осинцева С. А.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Грошева Т. П., помощник врача по общей гигиене

Заведующий отделом организации лабораторной деятельности, Руководитель ИЛЦ

м.п.



Грошева Т. П.

А. В. Бирюкова

" 18 " 06 2020

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области
в городе Коркино и городе Еманжелинске, Еткульском районе»
Испытательный Лабораторный Центр

Фактический адрес: 456550, Россия, Челябинская область,
г. Коркино, ул. 9 Января, дом № 25
Тел./факс (8-35152) 3-88-17
E-mail: filial-korkino@chel.surnet.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AK95.
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных
лиц 15 августа 2016 года

Р/с 40501810565772200002 УФК по Челябинской области
Отделение Челябинск г. Челябинск
ИНН 7451216566 КПП 743043001 БИК 047501001

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 2103 от 18 июня 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Еткульский районный водоканал"

2. Юридический адрес: Челябинская область, Еткульский район, с. Еткуль, ул. Первомайская, 32 А

3. Наименование образца (пробы): вода питьевая

4. Место отбора: ООО "Еткульский районный водоканал", водоразборная колонка, ул. Комсомольская, 20, с. Еткуль
(со слов заказчика)

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 16.06.2020 08:35

Ф.И.О., должность: Мельник Ю.В., начальник очистных сооружений ООО "ЕРВ"

Условия доставки: Отбор и доставка проб проведена Заказчиком, ИЛЦ не несёт ответственность за соответствие отбора и условий транспортирования проб требованиям НД.

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.06.2020 12:00

6. Дополнительные сведения: Акт приёма-передачи № 2103 от 16.06.2020
Производственный контроль, договор № Ет-К-3 от 14.01.2020
Результаты испытаний относятся к предоставленному заказчиком образцу

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."

8. Код образца (пробы): БЛ.СГЛ.20.2103 КГ 9

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности

МУК 4.2.1018-01 Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации, дата	Срок действия
1	Весы лабораторные ВМ 153 М	833817	36468-07	№ 19326/2020 от 18.05.2020	17.05.2021
2	Водяная баня УТ-4304Е	№310559	-	Аттестат № 46/249-11/18 от 08.11.2018	07.11.2020
3	Манометр ОБМ1-100	1387043	1778-63	№ К-120/20 от 17.02.2020	16.02.2021

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации, дата	Срок действия
4	Манометр ЭКМ-1У	106935	4041-74	№ К-117/20 от 17.02.2020	16.02.2021
5	pH-метр pH-150 МИ с электродом стеклянным комбинированным ЭСК 10603/7, № 04708	4843	29671-09	№ 43823/2019 от 15.10.2019	14.10.2020
6	Термометр стеклянный ртутный электроконтактный ТПК	974	4478-92	Знак поверки в паспорте №174 от 27.08.2018	26.08.2022
7	Термометр цифровой Testo-174Т	37021596/512	47603-11	№ 2651/2020 от 20.01.2020	19.01.2021
8	Термостат с водяной рубашкой ЗЦ-1125М	2109	-	Аттестат № 46/103-05/20 от 19.05.2020	18.05.2021
9	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 "ЗОМЗ"	№1470252	32672-06	№ 26758/2018 от 23.07.2018	22.07.2020
10	Цифровой термометр Checktemp	№2021	23043-07	знак поверки в паспорте № 153 от 31.10.2019	30.10.2020

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: 456550, Россия, Челябинская область, г. Коркино, ул. 9 Января, дом № 25

13. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 16.06.2020 13:25					
Регистрационный номер пробы в журнале 2103					
дата начала испытаний 16.06.2020 13:30 дата выдачи результата 18.06.2020 10:17					
1	Запах при 20 градусах С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
2	Мутность	мг/дм ³	0,76±0,15	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
3	Привкус	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2
4	Цветность	градус	5,0±1,5	не более 20	ГОСТ 31868-2012 п. 5
Ф.И.О., должность лица, ответственного за проведение испытаний: заведующий лабораторией - врач-лаборант Бирюкова А. В.					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 16.06.2020 12:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 2103					
дата начала испытаний 16.06.2020 12:50 дата выдачи результата 17.06.2020 14:16					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01, п.8.1
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п.8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п.8.2
Ф.И.О., должность лица, ответственного за проведение испытаний: заведующий лабораторией - врач-бактериолог Осинцева С. А.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Грошева Т. П., помощник врача по общей гигиене

Заведующий отделом организации лабораторной деятельности, Руководитель ИЛЦ

м.п.

А. В. Бирюкова

„ 18 ” 06 2020

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»
в городе Коркино и городе Еманжелинске, Еткульском районе)
Испытательный Лабораторный Центр

Фактический адрес: 456550, Россия, Челябинская область,
г. Коркино, ул. 9 Января, дом № 25
Тел./факс (8-35152) 3-88-17
E-mail: filial-korkino@chel.surnet.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AK95.
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных
лиц 15 августа 2016 года

Р/с 40501810565772200002 УФК по Челябинской области
Отделение Челябинск г. Челябинск
ИНН 7451216566 КПП 743043001 БИК 047501001

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 2104 от 18 июня 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Еткульский районный водоканал"

2. Юридический адрес: Челябинская область, Еткульский район, с. Еткуль, ул. Первомайская, 32 А

3. Наименование образца (пробы): вода питьевая

4. Место отбора: ООО "Еткульский районный водоканал", в/кран, ул. Новая, 6 Ж, с. Еткуль
(со слов заказчика)

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 16.06.2020 09:00

Ф.И.О., должность: Мельник Ю.В., начальник очистных сооружений ООО "ЕРВ"

Условия доставки: Отбор и доставка проб проведена Заказчиком, ИЛЦ не несёт ответственность за
соответствие отбора и условий транспортирования проб требованиям НД.

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.06.2020 12:00

6. Дополнительные сведения: Акт приёма-передачи № 2104 от 16.06.2020
Производственный контроль, договор № Ет-К-3 от 14.01.2020
Результаты испытаний относятся к предоставленному заказчиком образцу

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения."

8. Код образца (пробы): БЛ.СГЛ.20.2104 КГ 9

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.

МУК 4.2.1018-01 Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-
микробиологический анализ питьевой воды

ПНД Ф 14.1.2:3.4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб
вод потенциометрическим методом

ПНД Ф 14.1.2:4.154-99 (издание 2012 г.) Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых,
природных и сточных вод титриметрическим методом

ПНД Ф 14.1.2:4.261-2010 (издание 2015 г.) Методика измерений массовой концентрации сухого и прокаленного
остатка в пробах питьевых, природных и сточных вод гравиметрическим методом.

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации, дата	Срок действия
1	Весы лабораторные ВМ 153 М	833817	36468-07	№ 19326/2020 от 18.05.2020	17.05.2021

Протокол № 2104 распечатан 18.06.2020

стр. 1 из 3

Результаты относятся к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Заявление ИЛЦ об ограничении ответственности: в случае отбора проб (образцов) Заявителем ИЛЦ не несет ответственность за отбор
проб, условия транспортировки, информацию, представленную Заявителем в документах на отбор проб.

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации, дата	Срок действия
2	Весы электронные ЛВ 120-А	№23625066	27251-04	№ 19322/2020 от 18.05.2020	17.05.2021
3	Водяная баня УТ-4304Е	№310559	-	Аттестат № 46/249-11/18 от 08.11.2018	07.11.2020
4	Гиря 100 г, Е2	№ 12084	58020-14	№ 1212412 от 05.11.2019	04.11.2020
5	Манометр ОБМ1-100	1387043	1778-63	№ К-120/20 от 17.02.2020	16.02.2021
6	Манометр ЭКМ-1У	106935	4041-74	№ К-117/20 от 17.02.2020	16.02.2021
7	рН-метр рН-150МИ с электродом стеклянным комбинированным ЭСК-10303/7, № 07417	№3633	29671-09	18349/2020 от 13.05.2020	12.05.2021
8	рН-метр рН-150 МИ с электродом стеклянным комбинированным ЭСК 10603/7, № 04708	4843	29671-09	№ 43823/2019 от 15.10.2019	14.10.2020
9	Секундомер механический СОПр-2а-3-000	№ 1425	11519-11	№ 38561/2019 от 08.10.2019	07.10.2020
10	Термометр стеклянный ртутный электроконтактный ТПК	974	4478-92	Знак поверки в паспорте №174 от 27.08.2018	26.08.2022
11	Термометр цифровой Testo-174Т	37021596/512	47603-11	№ 2651/2020 от 20.01.2020	19.01.2021
12	Термостат с водяной рубашкой 3Ц-1125М	2109	-	Аттестат № 46/103-05/20 от 19.05.2020	18.05.2021
13	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 "ЗОМЗ"	№1470252	32672-06	№ 26758/2018 от 23.07.2018	22.07.2020
14	Цифровой термометр Checktemp	№2021	23043-07	знак поверки в паспорте № 153 от 31.10.2019	30.10.2020

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: 456550, Россия, Челябинская область, г. Коркино, ул. 9 Января, дом № 25

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 16.06.2020 13:25					
Регистрационный номер пробы в журнале 2104					
дата начала испытаний 16.06.2020 13:30 дата выдачи результата 18.06.2020 10:20					
1	Запах при 20 градусах С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
2	Мутность	мг/дм ³	0,90±0,18	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
3	Привкус	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2
4	Цветность	градус	4,0±1,2	не более 20	ГОСТ 31868-2012 п. 5
Ф.И.О., должность лица, ответственного за проведение испытаний: заведующий лабораторией - врач-лаборант Бирюкова А. В.					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 16.06.2020 13:25					
Регистрационный номер пробы в журнале 2104					
дата начала испытаний 16.06.2020 13:30 дата выдачи результата 18.06.2020 10:20					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	6,92±0,20	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
2	Жесткость	град. жесткости	6,04±0,91	не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4
3	Массовая концентрация сухого остатка	мг/дм ³	562,00±51,00	не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010 (издание 2015 г.)
4	Окисляемость перманганатная	мгО/дм ³	0,86±0,17	не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.)
Ф.И.О., должность лица, ответственного за проведение испытаний: заведующий лабораторией – врач-лаборант Бирюкова А. В.					

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 16.06.2020 12:10

Регистрационный номер пробы в журнале 2104

дата начала испытаний 16.06.2020 12:50 дата выдачи результата 17.06.2020 14:16

1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01, п.8.1
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п.8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п.8.2

Ф.И.О., должность лица, ответственного за проведение испытаний: заведующий лабораторией - врач-бактериолог
Осинцева С. А.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Грошева Т. П., помощник врача по общей гигиене

Заведующий отделом организации
лабораторной деятельности, Руководитель ИЛЦ

Handwritten signature

А. В. Бирюкова



" 16 " 06 2020