

Приложение №5

ОАО ЧЕЛЯБКОММУНЭНЕРГО

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель генерального директора
по производству


А.И.Ющенко.

«14» 09 2011 год.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК
КОТЕЛЬНОЙ ЖИЛОГО МАССИВА ЕТКУЛЬ БЕЛОНОВО.

Температура наружного воздуха градус Цельсия	Температура сетевой воды в подающем трубопроводе градус Цельсия	Температура сетевой воды в обратном трубопроводе градус Цельсия
10	38,5	33,9
9	40,0	34,9
8	41,5	36,0
7	43,0	37,0
6	44,5	38,0
5	45,9	39,0
4	46,3	39,9
3	47,7	40,8
2	49,1	41,8
1	50,5	42,7
0	52,9	43,6
-1	54,2	44,4
-2	55,5	45,3
-3	56,8	46,1
-4	58,1	47,0
-5	59,5	48,0
-6	60,8	48,8
-7	62,1	49,6
-8	63,4	50,4
-9	64,7	51,2
-10	66,0	52,1
-11	67,2	52,9
-12	68,5	53,7
-13	69,7	54,5
-14	71,0	55,3
-15	72,3	56,1
-16	73,5	56,8
-17	74,7	57,6
-18	75,9	58,3
-19	77,2	59,1
-20	78,4	59,9
-21	79,6	60,6
-22	80,8	61,3
-23	82,0	62,1
-24	83,2	62,8
-25	84,4	63,6
-26	85,6	64,3
-27	86,8	65,0
-28	87,9	65,8
-29	89,2	66,5
-30	90,3	67,2
-31	91,5	67,9
-32	92,7	68,6
-33	93,8	69,3
-34	95,0	70,0

Инженер по наладке теплосети
и котельного оборудования



Морозов Н.Н.